

Департамент социальной защиты
Воронежской области

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Управление социальной защиты
населения Советского района
г. Воронежа

ул. Пеше-Стрелецкая, 143,
г. Воронеж, 394051

тел./факс (473)2788208, 2634067

e-mail usznvo@inbox.ru

ОГРН 1133668016272

ИНН 3665093160/ КПП 366501001

«25» «02» 2014 г. № 1458

На № 2-2-2014 от «31» «01» 2014 г.
Информация на представление об
устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму

Прокуратура Советского района
г. Воронежа

Заместителю прокурора района
юристу 1 класса
Ю.В. Болдыреву

ул. Героев Сибириков, 54,
г. Воронеж
394065

КУВО «УСЗН Советского района г. Воронежа» сообщает, что 20 февраля 2014 года в присутствии старшего помощника прокуратуры Тарасюк О.В. рассмотрено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму:

1. Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).
Разработана и утверждена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также составлен график проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте и проведена тренировка; (копии документов прилагаем).
2. Не разработаны и не согласованы с территориальным органом надзорной деятельности специальные программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей (п.п. 6, 51, 53 Нормы пожарной безопасности, Обучение мерам пожарной безопасности работников организации, утвержденных МЧС России от 12.12.2007 № 645).
Разработаны и согласованы с территориальным органом надзорной деятельности специальные программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей; (копии документов прилагаем).
3. Лица работающие в организации, не прошли обучение мерам пожарной безопасности в организации, имеющей лицензию (п. ППР в РФ).
Прошли обучение мерам пожарной безопасности 24.02.2014 года три сотрудника учреждения в ВГО 000000 «ВДПО»- в организации, имеющей лицензию;
(копии документов прилагаем)

26.02.2014
подписано Тарасюк О.В.

4. Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР в РФ). Проведена проверка с составлением акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта за IV квартал; (копии документов прилагаем).

5. Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, срокам выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (п. 63 ППР в РФ). Заключен договор № 39/14 от 30.12.2013 года на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, срокам выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания; (копии документов прилагаем).

6. Для отделки стен применяются материалы классом пожарной опасности более КМ 2 (Г1, В1, Д3, Т2) (табл.3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Направлены письма в департамент социальной защиты населения:

- а) о составлении сметы на демонтаж панелей и ремонт входной группы;
- б) о выделении денежных средств для приобретения материалов и выполнению работ по ремонту стен с путей эвакуации

Директор
КУВО «УСЗН Советского района г. Воронежа»

Л.В. Шабанова

Кирилова О.А.
2788209